201812054003

报告编号：YXJC210420-03

检 测 报 告

委托单位 ： 宝泰隆新材料股份有限公司（污水处理厂）

检测类别 ： 委托检测

样品类别 ： 废水

黑龙江[illegible]

2021 年 04 月 30 日 编制

声　　明

1、本报告涂改无效，报告无公司检测专用章、骑缝章无效。

2、检测报告不得复制，复制的检测报告无效。

3、委托送检的，其检测数据、结果仅证明所委托样品的检测项目的符合性。

4、本检测结果仅对委托检测时委托方提供的工况条件下的项目测值。

5、若对检测报告有异议，请在收到报告后七日内向检测单位提出，逾期将不受理。

6、未经本公司同意，不得将此报告用于商业宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

地址：

一、检测信息

委托单位	宝泰隆新材料股份有限公司		
地　　址	黑龙江省七台河市新兴区宝泰隆路16号		
联 系 人	李吉福	联系电话	18704641606
采样人员	陈旭芳、孙洪等	采样日期	2021.04.20
分析人员	刘微、王晓丽等	分析日期	2021.04.20~2021.04.30
环境条件	2021.04.20　天气晴，西北风，风速4.5m/s		

二、样品信息

采样日期	采样点位	样品编号	样品表观性状
2021.04.20	污水处理站出水口1#	BSTW2104200101~BSTW2104200111	微浊、无色、无味、无浮油

三、检测项目标准（方法）及仪器

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
pH 值	水质 pH 值的测定 玻璃电极法 GB 6920-1986	pH计 PHS-3C　YXE018
悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB 11901-1989	电热鼓风干燥箱 DHG-9030A　YXE014
五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD_5）的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 LRH-70　YXE0[illegible]
石油类	水质 可见-紫外分光光度法 HJ 637-2018	紫外可见分光光度计 ZH-800　YXE005
化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	滴定管 50mL
氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪　YXE004
总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB 11893-1989	紫外可见分光光度计 T6 新世纪　YXE004
总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 T6 新世纪　YXE004
挥发酚	水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪　YXE004

检测项目	检测标准（方法）	仪器名称型号及编号
苯	水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法 HJ 1067-2019	气相色谱仪 A60 YXE002
氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009	紫外可见分光光度计 T6 新世纪 YXE004
多环芳烃*	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 GLLS-IC-293 Agilent 1100
苯并（a）芘*	水质 多环芳烃的测定 液液萃取和固相萃取高效液相色谱法 HJ 478-2009	液相色谱仪 GLLS-IC-293 Agilent 1100

四、检测结果

采样位置	采样时间	检测项目	检测结果	标准限值	单位
量纲		pH值	7.21	6~9	无量
mg/L		悬浮物	17	70	
mg/L		五日生化需氧量	18.1	30	
mg/L		石油类	0.06L	5.0	
mg/L		化学需氧量	49	150	
mg/L		氨氮	0.368	[illegible]	
mg/L		总磷	0.035	[illegible]	
mg/L		总氮	27.8	[illegible]	
0.50	mg/L	挥发酚	0.022		
1.0	mg/L	硫化物	0.020		
0.10	mg/L	苯	0.002L		
[illegible]	mg/L	氰化物	0.004L		
		萘	0.000031		
[illegible]		蒽	[illegible]		
213		荧蒽	0.000		

污水处理站出水口 1#　2021.04.20

（以下空白）

*** 报告结束 ***

编 制 人：[illegible]　　审 核 人：[illegible]

签发人：[illegible]　　签发日期：[illegible]年[illegible]月[illegible]日